



Inwestycja: **Termomodernizacja hali produkcyjnej obiektu 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.**
 Inwestor: **OBRUM Sp. z o. o. Gliwice**
 Projektant: **PROGRESSUS Katowice**

FORMULARZ ZIP/11/ 2022 z dnia 19.10.2022

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ PROJEKTOWĄ

SPORZĄDZAJĄCY ZIP: (imię, nazwisko, firma) Kamil Piwowarczyk EKOMAXBUD Sp. z o.o	BRANŻA / ZAKRES ROBÓT Drzwi w ścianach zewnętrznych	OKREŚLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp) Rysunek II-11
---	--	---

ZAPYTANIE:

Prośba o informację.

Inwestor zadał pytanie czy jest możliwość zastosowania drzwi aluminiowych, częściowo przeszklonych na elewacji wschodniej przy bramie B1 po prawej stronie ze względu na brak wyjścia ewakuacyjnego w tej części hali.

EKOMAXBUD Sp. z o. o.
 ul. Krasickiego 3
 42-693 Krupski Młyn
 NIP 6452369205

załączniki: NIE / TAK szt. 2 *)

19.10.2022

Kamil Piwowarczyk

(data i podpis sporządzającego ZIP)

data wpłynięcia zapytania do INSPEKTORA	data wpłynięcia zapytania do PROJEKTANTA
---	--

ODPOWIEŹ PROJEKTANTA:

Zgodnie z najnowszym wydaniem Prawa Budowlanego wykonanie dodatkowych drzwi w elewacji budynku nie stanowi istotnej zmiany do zatwierdzonego projektu. Można zatem wykonać zaproponowane drzwi. Ich współczynnik termoisolacyjności powinien być nie gorszy niż 1,5 W/m²K.

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwiązania

załączniki: NIE / TAK szt. _____ *)

dr inż. Rafał Domagała
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń
 Nr ewid. 512/5845/PWBKb/15

10/20/2022

(data i podpis Projektanta udzielającego odpowiedzi)

data wpłynięcia odpowiedzi do INSPEKTORA	Zatwierdzenie INWESTORA do realizacji (data i podpis)	Zatwierdzenie INSPEKTORA do realizacji (data i podpis)	data wpłynięcia odpowiedzi do WYKONAWCY
--	---	--	---

Uwagi :

*) niepotrzebne skreślić