



Inwestycja: **Termomodernizacja hali produkcyjnej obiektu 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.**
 Inwestor: **OBRUM Sp. z o. o. Gliwice**
 Projektant: **PROGRESSUS Katowice**

FORMULARZ ZIP/6/ 2022 z dnia 30.05.2022

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ PROJEKTOWĄ

SPORZĄDZAJĄCY ZIP: (imię, nazwisko, firma) Kamil Piwowarczyk EKOMAXBUD Sp. z o.o	BRANŻA / ZAKRES ROBÓT Pokrycia dachowe – System izolacji dachu	OKREŚLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp) Projekt budowlany – część opisowa strona nr. 23
---	---	---

ZAPYTANIE:

Prośba o zmianę systemu izolacji dachu : _____

Zaprojektowano:

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Gordach Extra WZ PYE PV250 S52 SM
- Papa podkładowa typ UNI Standard PYE PV250 S40
- Styropian EPS-100 o grubości 100 mm
- Styropian EPS70 o grubości 150 mm
- Paroizolacja Marma
- Blacha trapezowa T130 S320 o gr. 1,00 mm układana jako pozytywny, producenta „ Blachy Pruszyński”.

Proponowany materiał zamienny:

- Membrana dachowa Firestone UltraPly TPO 1,5 mm
- TermPir AL. Gr. 140 mm
- Paroizolacja Marma gr. 0,2 mm
- Blacha trapezowa T130 S320

załączniki: NIE / TAK szt. ____1__*)

(data i podpis sporządzającego ZIP)

data wpłynięcia zapytania do INSPEKTORA	data wpłynięcia zapytania do PROJEKTANTA
---	--

ODPOWIEŹ PROJEKTANTA:

Wyrażam zgodę.

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwiązania

załączniki: NIE / TAK szt. _____*)

dr inż. Rafał Domagała
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń
 Nr ewid. SK/75825/PW6Kb/15

(data i podpis Projektanta udzielającego odpowiedzi)

data wpłynięcia odpowiedzi do INSPEKTORA	Zatwierdzenie INWESTORA do realizacji (data i podpis)	Zatwierdzenie INSPEKTORA do realizacji (data i podpis)	data wpłynięcia odpowiedzi do WYKONAWCY
--	---	--	---

Uwagi : _____

